



Изх. № ОПИ-78/23.03.2012г.-ГП

ДО  
Лицата, получили достъп до  
документация за участие  
в открита процедура за възлагане на  
обществена поръчка

**Относно:** Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка, с предмет: „Доставка на мебели и обзавеждане на кабинети, находящи се на 4-ти етаж на Съдебната палата за нуждите на Върховна касационна прокуратура, при следните четири самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1 - Изработка и доставка на мебели; Обособена позиция 2 - Доставка на столове; Обособена позиция 3 – Доставка на метални шкафове; Обособена позиция 4 - Доставка на мека мебел“., открита с Решение ОПИ № 78/24.02.2012г. на заместника на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура.

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Раздел IV. **МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НАЧИН И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА** и Раздел VI. **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**, обособена позиция № 1 - „Изработка и доставка на мебели“ от документацията за участие, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения на поставения въпрос:

**Въпрос 1.** „Във връзка с минималното изискване на Възложителя-участникът да е реализирал общ оборот общо за последните три години-2009г., 2010г. и 2011г.-не по-малък от 321000 лв.-за тези три години ли трябва да се докаже оборот (2009г., 2010г. и 2011г.), защото 2011г. все още не е приключена?“

**Отговор на въпрос 1:** Трябва да се докаже оборот за 2009г., 2010г. и 2011г. До крайния срок за подаване на офертите, 2011г. счетоводно се счита за приключена.

**Въпрос 2.** „Молим за разяснение на размерите (дължина, дълбочина) както и за уточняване на размерите на свободно стоящите шкафове:

Позиция 2-Шкаф свободно стоящ с двукрилен гардероб: 230-38/220Н;

Позиция 5-Шкаф свободно стоящ с гардероб за двама: 230-38/220Н;

Позиция 6-Шкаф свободно стоящ с гардероб единичен: 100-100/38/220Н.“

**Отговор на въпрос 2:**

Размерите по позиция 2 са:

Дължина-230 см., височина-220 см., дълбочина-38 см.; 1 брой вратичка със стъкло-височина-160 см., широчина-50 см., широчина на рамката на вратичката-6 см.; 2 броя таблени вратички, с размери 120 на 50 см.

Размерите по позиция 5 са:

Дължина-238 см., височина-220 см., дълбочина-38 см.; 2 броя вратички със стъкло-височина 160 см., широчина-50 см., широчина на рамката на вратичката-6 см.; 2 броя таблени вратички, с размери 120 на 50 см.

Размерите по позиция 6 са:

Дължина-100 см. за шкаф+38 см. за частта от гардероба, височина-220 см., дълбочина-38 см.; 1 брой вратичка със стъкло-височина-160 см., широчина-50 см., широчина на рамката на вратичката-6 см.; 1 брой таблена вратичка, с размери 120 на 50 см.

**Въпрос 3.** „Посочените размери на гишетурата са 87/300/110Н. 87 см. ли е дълбочината на гишетурата и 300 см. ли е нейната дължина? Или размерът за дълбочината ѝ е 30 см., а не 300 см.?“

**Отговор на въпрос 3:** Размерите на гишетурата, съгласно дадената схема, са: Дължина-300 см., височина-110 см., широчина-87 см. Състои се от челна част и от два плота-първият е с дължина-300 см., широчина-40 см., дебелина-3 см.; вторият плот е с дължина-300 см., широчина-47 см., дебелина-3 см.

**Въпрос 4.** „Молим за уточнение на кои мебели да се предвидят стъклени врати и с какви размери да бъдат те?“

**Отговор на въпрос 4:** Предвидени са стъклени врати за позиции 2, 5, 6, 7 и 8. За позиция 7-2 броя стъклени вратички, за позиция 8-1 брой стъклена вратичка. Размерите са посочени в чертежите, приложение към документацията.

**ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР  
ПРИ ВКП:**



**ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ**