




ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка постъпило писмено искане за разяснение по реда на чл. 189 от Закона за обществените поръчки, предоставям разяснения по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ВКП, ВАЦ, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“.

Въпрос:

Във връзка с обява номер ОПИ-1265, публикувана на 08.11.2017г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с горепосочения предмет, моля за разяснение относно техническата спецификация на климатиците, а именно – как да се тълкува изискването за работа в режим на отопление и охлаждане от -15C^0 до $+40\text{C}^0$. От така представената информация, заключаваме, че съответната машина следва да работи в еднакви граници на външните температури и при двата режима, а към настоящия момент такава не се предлага на пазара.

Отговор на въпрос

Възложителят е имал предвид долна температурна граница в режим на отопление минимум -15C^0 и горна температурна граница в режим на охлаждане минимум $+40\text{C}^0$.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Иван Маринов
Главен секретар при Администрация
на главен прокурор
/Определено длъжностно лице съгласно
Заповед РД-04-327/25.10.2017г. на главния
прокурор./

