



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Изх. № ОПИ-222/2018 г.

София, 12.02.2018 г.

До

Заинтересованите лица по възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Текущ ремонт на електрическа инсталация и електрически табла в кухненски блок на ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“ с номер на обявата ОПИ-222/05.02.2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по реда на чл. 189 от Закона за обществените поръчки, Ви представям в срок следното разяснение по документацията за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Отправено е следното искане за разяснение:

„ - ще предоставите ли архитектурно заснемане на сградата на кухненския блок?
- ще конкретизирате ли помещенията, в които следва да се проведат строително - монтажни дейности и техния обхват?
- ще бъде ли подменян хранващия кабел за табло "Кухня"?
- ще бъде ли подменяно таблото за управление на асансьора за продукти?
- ще бъде ли включено изграждането на евакуационно осветление в помещенията?
- ще бъдат ли подменяни осветителните тела, които се намират по фасадата на сградата?“

Отговор:

По въпрос 1 – Възложителят не разполага с архитектурно заснемане, поради което в т. 5.1. „Обхват и съдържание на проектната документация“ в Приложението към Обявата, публикувани в Профила на купувача на възложителя изрично е посочено, че Изпълнителят следва да извърши архитектурно заснемане на помещенията. Възложителят е посочил, че за обекта има налични чертежи по **част „Архитектура“ фаза „Идеен проект“** за основната сграда в ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, която не е необходима за изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка, но е предоставил възможност за преглед на същата.

По въпрос 2 – В техническата спецификация в Приложението към Обявата, публикувани в Профила на купувача на възложителя, е посочено, че предмет на поръчката е ремонт на електрическата инсталация и ел. таблата в помещенията на първи и втори етажи в кухненския блок (с разгъната застроена площ 648 м²) в основната сграда на ПД „Изгрев“ – гр. Бяла.

Строителните и монтажни работи (СМР) и техният обхват следва да бъдат конкретизирани с изработен от Изпълнителя технически проект по част „Електрическа“.


По въпрос 3 – Не се предвижда подмяна на захранващия кабел от Главно разпределително табло до таблото, находящо се в коридора на първи етаж (сутерен), захранващо Кухненския блок.

По въпрос 4 – Видно от техническата спецификация в Приложението към Обявата, публикувани в Профила на купувача на възложителя и от предмета на поръчката Възложителят предвижда подмяна на електрическото табло за **захранване** на асансьора за продукти.

По въпрос 5 – Не се предвижда изграждане на евакуационно осветление.

По въпрос 6 – Не се предвижда подмяна на осветителни тела по фасадата на сградата

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

Ръководител на учебен център на

ЦД „Изгрев“, гр. Бяла

/Определено длъжностно лице съгласно Заповед № РД-04-30/29.01.2018 г. на главния прокурор/

Заличена информация на основание чл.2 ЗЗЛД